

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ04.В.00400  
(номер сертификата соответствия)

ТР 0659336  
(учетный номер бланка)

**ЗАЯВИТЕЛЬ** (наименование и место нахождения заявителя) Закрытое акционерное общество "ТАРКЕТТ". Адрес: 446300, Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д 1. ОГРН: 1026303207226. Телефон (84 661) 5-15-26, факс (84 661) 5-33-09.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** (наименование и место нахождения изготовителя продукции) Закрытое акционерное общество "ТАРКЕТТ". Адрес: 446300, Россия, Самарская обл., г. Отрадный, Промышленная зона, д 1. ОГРН: 1026303207226. Телефон (84 661) 5-15-26, факс (84 661) 5-33-09.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** (наименование и место нахождения органа по сертификации, наименование системы сертификации) ФГОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 14.04.2010г. Центральный орган Системы сертификации в области пожарной безопасности в РФ.

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ** (наименование продукции, объект сертификации) Покрытие напольное поливинилхлоридное гомогенное - гомогенный ПВХ линолеум тип "HORIZON" ("ГОРИЗОНТ"), тип "PRIMO PLUS" ("ПРИМО ПЛЮС"), тип "MONOLIT" ("МОНОЛИТ"), тип "ARIA" ("АРИЯ"), тип "MELODIA" ("МЕЛОДИЯ"). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)  
57 7111

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технического регламента), на соответствие требованиям которого (которых) проводится сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Раздел I, Глава 3, Статья 13, п.п. 5, 6, 7, 8, 9, 10 (см. Приложение ТР 0075959)

код ЕК 1С

код ТН ВЭД России  
39 8 10 900 0

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ** (наименование объекта исследования) Отчет по сертификационным испытаниям № 89/СТР-2010 от 29.11.2010 г., ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН13 от 25.08.2010г. (129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д.4). Акт анализа состояния производства 434/ТР-2010 от 27.09.2010 г., ОС Академия ГПС МЧС России, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ04 от 14.04.2010 г.

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ** ТУ 5771-015-54031669-2006 с изм. 1-3

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.12.2010 по 01.12.2015



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
(подпись, инициалы, фамилия)

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)  
(подпись, инициалы, фамилия)

А.Г. Ермакова

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ04.В.00400

(обязательная сертификация)

ТР 0075959

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Метод испытаний на горючесть.	Группа горючести Г1
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытаний на воспламеняемость.	Группа воспламеняемости В2
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	Группа распространения пламени РП1
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожаных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Слабогорючие (Г1)
Воспламеняемость	Умеренновоспламеняемые (В2)
Способность распространения пламени по поверхности	Нераспространяющие (РП1)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасные (Т2)



Руководитель  
(заместитель руководителя)  
органа по сертификации  
подпись, должность, фамилия

*Б.Б. Серков*

Б.Б. Серков

Эксперт (эксперты)  
подпись, инициалы, фамилия

*А.Г. Ермакова*

А.Г. Ермакова